

[REDACTED]

Von: [REDACTED]@wzv-ei.de>
Gesendet: Donnerstag, 25. Juli 2024 13:54
An: Bauleitplanung
Cc: WW Berg
Betreff: Beteiligung zum BPlan Nr. 75 mit Änderung des FNP im Parallelverfahren;
Stellungnahme
Anlagen: OH 20 Am Wasserturm.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

grundsätzlich bestehen keine Einwände. Die ausreichende Versorgung mit Trink-/Brauchwasser ist gesichert.

Löschwasserversorgung

Für den abwehrenden Brandschutz stehen i. d. R. 120 m³/h für die Dauer von 2 Stunden zur Verfügung. Dies ergab eine Durchflussmessung am OH 20 in der Straße „Am Wasserturm“. Gemäß Arbeitsblatt W 405 DVGW zählen alle Hydranten im Umkreis von 300 m um das „Brandobjekt“.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Geschäftsstelle der Zweckverbände zur Wasserversorgung
Altmühltal
Denkendorf – Kipfenberg
Eichstätter Berggruppe

Römerstraße 23
85072 Eichstätt

Tel: 08421/9753-0
Fax: 08421/9753-20
info@wzv-ei.de
www.wzv-ei.de



